

«АСАНОВ САБИТ СЕРАЛИЕВИЧ»

Қазақстан, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы, Абжапар Жылқышев көшесі, 8А БИН/ИИН 870416302117 БИК CASPKZKA ИИК
KZ52722S00003325002 АО "KASPI BANK"

Казахстан, Шаульдер, УЛИЦА АБЖАПАР ЖЫЛКЫШИЕВ, дом 8А БИН 870416302117 KZ52722S000033325002 CASPKZKA
АО "KASPI BANK"

Аудит қорытындысы, 38 парақта.

Күрс № 633
 « 14 » 11 2025 ж.
 «КР ТЖМ Түркістан облысының ТЖД
 Кентау қаласының Төтенше жағдайлар бөлімі»
 республикалық мемлекеттік мекемесі

Бекітемін
 Жеке кәсіпкер
 «Асанов Сабит Сералиевич»
 басшы
 С. Асанов
 «13» 11 2025 жыл



ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ САЛАСЫНДАҒЫ АУДИТ ҚОРЫТЫНДЫСЫ
 2025 ж. "13" 11 № 44

Түркістан облысы, Кентау қаласы, Қарнақ ауылы, Түркістан көшесі №138 құрылыс мекен жайда орналасқан ЖШС «Ürker».

Мекен жайы: Түркістан облысы, Кентау қаласы, Қарнақ ауылы, Түркістан көшесі №138.

1. Тапсырыс беруші және орындаушы туралы мәліметтер:

1.1 Тапсырыс беруші туралы мәліметтер

Тапсырыс берушінің толық және қысқартылған атауы ЖШС «Ürker».

Тұратын жері: Түркістан облысы, Кентау қаласы, Қарнақ ауылы, Түркістан көшесі №138.

Ұйым басшысы: Абдалиев Дастон Мураджанович

1.2. Орындаушы сараптама ұйымы туралы мәліметтер: Жеке кәсіпкер «Асанов Сабит Сералиевич»

Мекен жайы: Түркістан облысы Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы, Абжапар Жылқышиев көшесі, 8А.

Ұйымның басшысы: Асанов Сабит Сералиевич.

Сараптама ұйымы өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жөніндегі қызметті жүзеге асыруға аккредиттелген. 2025 жылғы № KZ21VVB00001220 аккредиттеу аттестаты 30.01.2025 жыл.

2. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жүргізудің негізі. №68 келісім шарт 13.11.2025 жыл. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жүргізудің негізі шарт болып табылады (көшірмесі қоса беріледі).

3. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит объектінің өрт қауіпсіздігі саласындағы талаптарға сәйкестігін анықтау мақсатында жүргізіледі.

4. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудитті жүргізуге қатысушы адамдар:

4.1. Тапсырыс беруші және орындаушы, ұйым, пайдаланылған объекті өкілдерінің лауазымды адамдарының тегі, аты және әкесінің аты (болған кезде), олардың қатысуымен тексеру жүргізілді: ЖШС «Ürker» директоры Абдалиев Дастон Мураджанович.

ЖК «Асанов Сабит Сералиевич» өрт қауіпсіздігі бойынша эксперт-аудитор
 С. Асанов

ЖК «Асанов Сабит Сералиевич» өрт қауіпсіздігі бойынша эксперт-аудитор 3. Хамза

5. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жүргізілетін объект.

Нақты пайдаланылуына сәйкес атауы: Түркістан облысы, Кентау қаласы, Қарнақ ауылы, Түркістан көшесі №138 құрылыс мекен жайда орналасқан ЖШС «Ürker» мекеме мен бекітілген аймақ. Ғимараттардың, құрылыстардың, аумақтардың атауы көрсетілуі тиіс

Функционалды өрт қауіптілігінің сыныбы: «Ф3.1» сыныбы

Мекенжайы: Түркістан облысы, Кентау қаласы, Қарнақ ауылы, Түркістан көшесі №138 құрылыс.

Құқық түрі: жеке меншік:

6. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит негізінде жүргізілген өрт қауіпсіздігі талаптарының айқындалуы.

Объектіге арналған өрт қауіпсіздігі талаптарын регламенттейтін заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер тізбесі

- СП РК 2.02-101-2022 ж. «Құрылыстар мен ғимараттардың өрт қауіпсіздігі»

- ҚР ТЖМ 21.02.2021 ж. №55 бұйрық «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы»

- ҚР ИМ 03.04.2017 ж. №240 бұйрық. «Өрт қауіпсіздігі саласында аудит жүргізу қағидалын бекіту туралы»

- ҚР ТЖМ №276 бұйрық «Ұйымдардың жұмыскерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі оқыту қағидаларын және өрт қауіпсіздігі шараларын оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларын бекіту туралы»

- ҚР ТЖМ 17.08.2021 ж. №405 бұйрық «Өрт қауіпсіздік жалпы талаптары» Техникалық регламенті.

- ҚР «Азаматтық қорғаныс туралы» заңы 11.04.2014 ж. №188-V 12 бабы 1т. тізбесі көсетіледі

7. Объектінің жалпы техникалық сипаттамасы.

Кәсіпорын, ұйым мынадай қызмет түрін жүзеге асырады: бастауыш негізгі және жалпы білім беру жүйесі.

Ғимарат, үй-жай мыналарға арналған: оқушыларды орналастыру.

Ғимарат, үй-жай мыналар болып табылады: Корпус А Қызметтік әкімшілік ғимарат және оқу бөлмелері.

Қабаттылығы: Үш қабатты.

Ғимарат іргетасы: Темір бетон.

Сыртқы қабырғалары (материалы): күйінді блок.

Ішкі қабырғалары және бөлу қабырғалары (материалы): күйінді блок.

Жабыны (түрі, материалы): жұмсақ шатыр және металл конструкциялды.

Сатысы (материалы): Ішкі темір бетон

Ғимарат биіктігі: 10.0 м.

Ғимарат, үй-жай ауданы: 1197 ш.м.

Ғимарат көлемі: 2888,2 ш.м.

Жарық беру: Электрлі

Желдету: Табиғи (кәдімгі) және мәжбүрлі.

Жылу беру: Автаномды және газбен.

Объектіні: Күзетші қорғайды.

8. Құжаттамалық тексеру

Р/с№	Құжаттаманың атауы	бар	жоқ	ескертпе
1	Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адамдарды тағайындау туралы бұйрық	+		
2	Қызметкерлердің өрт-техникалық минимум өткендігі туралы куәліктері	+		
3	Өртке қарсы режимді белгілеу туралы бұйрық	+		
4	Объектідегі өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулық	+		
5	Өртке қарсы негізгі, бастапқы, қайталау және нысаналы нұсқамалар тіркеу журналы	+		
6	Өртті анықтаудың және сөндірудің, түтіннен тазарту және адамдарды құлақтандыру (болған кезде) автоматты жүйелерді пайдалануға енгізу актілері	+		
7	Өртті анықтау және сөндіру жүйелерін, түтіннен тазарту және жүйелерін техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу жөндеу жөніндегі ж ұмыстардың жоспар-кестесі	+		
8	Сыртқы және ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау-жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру актілері			талап етілмейді
9	Жабынның металл өрт сөндіру сатылары мен қоршауларын-пайдаланылудың сынау хаттамасы			талап етілмейді
10	Бастапқы өрт сөндіру құралдарының бар-жоғын және техникалық жай-күйін есепке алу журналы	+		
11	Отқа қарсы өндеудің жай-күйін тексеру хаттамасы	+		
12	Күштік және жарық беру электр жабдықтарын, электр желілерін оқшаулау қарсылығын өлшеу актілері	+		
13	Жерге тұйықтайтын және жерге тұйықтағыш кедергілерді тексеру хаттамасы	+		

Объектінің өрт қауіптілігін сипаттайтын, қосымша талдау жүргізілген құжаттама, сондай-ақ персоналдың даярлық деңгейі туралы қосымша ақпарат:

Қазақстан Республикасының 11.04.2014 ж. №188-V «Азаматтық қорғау туралы» заңының 12 бабы 1 бөлімі 44 тармақшасына сәйкес өрт қауіпсіздігіне жауапты қызметкерлер толығымен өрт техникалық минимумнан өтіп тиісті құжаттарды рәсімделген.

Қызметке жұмысшылар тек өрт қауіпсіздігі нұсқаулығынан өткеннен кейін журналға қол қойдырылып, рәсімделіп жіберіледі.

Ғимаратқа, нысанға су көздеріне өрт сөндіру автокөліктерінің емін еркін баруына мүмкіндік қарастырылған.

Ішкі және сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелеріне қойылатын талаптар толығымен сақталған.

Бұйырықпен мекеме аймағында және қызметтік бөлмелерде ашық от көздерін пайдалануға, от жағуға күл қоқыстар өртеуге, белгіленбеген орындарда шылым шегуге және өрт қауіпсіздік режимін қатаң сақтау рәсімделген.

Эвакуациялық шығу жолдары ереже талаптарына сәйкес ғимарат ішіндегі шығу сызбалары әрбір баспалдақ маңында орналастырылып, ешқандай кедергісіз шығу жолдары емін еркін пайдалануға жарамды.

Нысан аймағы әрдайым отқа жанғыш күл қоқыстан тазартылып, құрғақ шөптер, түскен жапырақтар дер кезінде шығарылады.

Ғимараттың электр тоғы щиттері орналасқан жерлерінде ешқандай жанғыш заттар жоқ, талапқа сай емес электр тоғы аппараттарын, жылыту құралдарын, бұзылған разеткаларды қысқаша тұйықталуды болдырмау мақсатында пайдалануға қатаң тиым салынған.

Ғимараттың электр тоғы жүйесін тексеру бойынша қорғаныш сыртқы қабатын кедергіден қорғау бойынша жұмыстар жүргізіліп, хаттамамен рәсімделген.

Өрт жабылқақыштары бойынша арнайы мекемемен келісім шарт түзеліп, жасалған кестеге сәйкес, мерзімдерінде техникалық жөндеу жұмыстары жүргізіліп, құжаттары мерзімінде рәсімделеді.

9. Объектіні тексерудің нәтижелері.

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптардың баптарын, тармақтарын көрсете отырып, анықталған бұзушылықтарды жазу:

1. Кемшіліктер жоқ.

Ескертпе: Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзушылық болмаған жағдайда, бұзушылықтың болмауы туралы тиісті жазба жүргізіледі.

10. Объектінің өрт қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуі немесе қамтамасыз етілмегендігі туралы қорытындылар.

Өрт қауіпті тәуелділігі есебі талап етілмейді.

11. Осы қорытындының қосымша шарттары.

Қорытынды мынадай:

Өрт қауіпсіздігі аудитін жүргізген кезде аудит жүргізген мекеме төмендегі шешімге келді: Түркістан облысы, Кентау қаласы, Қарнақ ауылы, Түркістан көшесі №138 құрылыс мекен жайда орналасқан ЖШС «Urker» мекемесі мен бекітілген аймақ.

Мекен жайы: Т Түркістан облысы, Кентау қаласы, Қарнақ ауылы, Түркістан көшесі №138 құрылыс.

ҚР ТЖМ 21.02.2022 жылғы «Өрт қауіпсіздік қағидалары» бекіту туралы №55 бұйрығына сай келеді. **Оң нәтиже.**

12. Осы қорытындының қосымша шарттары:

- тапсырыс беруші таратылған және ауысқан (занды тұлға, жек кәсіпкер, жеке тұлға);

- осы қорытындыда көрсетілмеген (яғни қайтадан жол берілген) өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзушылықтар: ғимараттың (құрылыстың) сәулет-құрылыс, көлемдік-жоспарлау шешімдері; технологиялық процестер, аумақтар.

- сондай-ақ, объектінің немесе оның бөлігінің өрт қауіптілігінің (функционладық мақсатының) сыныбы өзгерген, күрделі жөндеу, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтау жағдайларында күшін жояды.

13. Пайдаланылған нормативтік актілер мен құжаттардың, анықтамалық көздер мен бастапқы деректердің және басқа да ақпараттың тізбесі:

- СП РК 2.02-101-2022 ж. «Құрылыстар мен ғимараттардың өрт қауіпсіздігі»

- ҚР ТЖМ 21.02.2021 ж. №55 бұйрық «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы»

- ҚР ПМ 03.04.2017 ж №240 бұйрық. «Өрт қауіпсіздігі саласында аудит жүргізу қағидалын бекіту туралы»

- ҚР ТЖМ №276 бұйрық «Ұйымдардың жұмыскерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі оқыту қағидаларын және өрт қауіпсіздігі шараларын оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларын бекіту туралы»

- ҚР ТЖМ 17.08.2021 ж. №405 бұйрық «Өрт қауіпсіздік жалпы талаптары» Техникалық регламенті.

- ҚР «Азаматтық қорғаныс туралы» заңы 11.04.2014 ж. №188-V 12 бабы 1т. тізбесі көсетіледі

14. Қосымша:

- аккредиттеу құжаттары;


- аудит жүргізуге қатысатын адамдардың білімі туралы құжаттардың көшірмелері;

- өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жөніндегі жұмысты жүргізу шарты; қорытындының 8-тармағы бойынша растайтын құжаттардың көшірмелері.

Аудит объектісінің (тапсырыс берушінің) өкілі:

ЖШС «Urker»

директоры



Д. Абдалиев

Аудит жүргізген мекеменің өкілдері:

ЖК «Асанов Сабит Сералиович»

өрт қауіпсіздігі бойынша эксперт-аудитор



С. Асанов

ЖК «Асанов Сабит Сералиович»

өрт қауіпсіздігі бойынша эксперт-аудитор

З. Хамза

"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Өртке қарсы қызмет комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі



АККРЕДИТТЕУ
АТТЕСТАТЫ

№: KZ21VVB00001220
(аккредиттеу аттестаттың нөмірі)

ОСЫ АККРЕДИТТЕУ АТТЕСТАТЫ

160700, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ, ОТЫРАР
АУДАНЫ, ШӘУІЛДІР А.О., ШӘУІЛДІР А., УЛИЦА Абжапар Жылқышиев,
№ 8А үй

(ұйымның заңды мекенжайы)

АСАНОВ САБИТ СЕРАЛИЕВИЧ


(ұйымның атауы)

БЕРІЛДІ

және "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының
1-бабының 19-2) тармақшасына сәйкес осы сараптама ұйымы өрт
қауіпсіздігі саласындағы аудит бойынша жұмысты орындауға
аккредиттелгенін куәландырады сараптама ұйымдарының мемлекеттік тізілімінде
аккредиттеу аттестатының қолданылу мерзімі
30.01.2025 бастап

Комитет төрағасы

Камалов Рамиль Фаткулович



7

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СОГЛАШЕНИЯ №68
на оказание услуг пожарной безопасности

с. Карнак

«13» ноябрь 2025 года

Товарищество с ограниченной ответственностью " Ütkeг ", действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Индивидуальный предприниматель «АСАНОВ САБИТ СЕРАЛИЕВИЧ», в лице руководитель Асанов Сабит Сералиевич, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, на объекте согласно условиям, требованиям согласно заявкам Заказчика по оказанию услуг противопожарным мероприятиям согласно **приложению №1**.

2. Сумма Договора

од 2.1. Общая сумма Договора услуг согласно приложения №1, без НДС.

2.2. Исполнитель настоящим подтверждает, что общая сумма Договора указана, исходя из полного обследования Объекта, и что, определяя стоимость Исполнитель учел все необходимые работы и другие расходы, а также свой интерес. В связи с чем, любые изменения в части, связанной с увеличением стоимости Услуг, являются риском Исполнителя и подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

2.3. Заказчик обязуется с момента подписания договора оплатить Исполнителю ежегодную сумму.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги по Договору ежемесячно с даты подписания Сторонами Приложения №1 к настоящему Договору.

3.2. Заказчик вправе проверять ход оказания Услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Условия оплаты

4.1 Оплата за оказанные Услуги производителем Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 20 (двадцать) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ, составленного в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 об утверждении форм первичных учетных документов (далее – АБР).

5. Ответственность сторон

5.1. Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение Услуги.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Услуги Исполнителем, либо Заказчиком, виновная сторона обязан уплатить штраф из расчета 0,1% от общей суммы договора за каждый просроченный календарный день выполнения услуги.

5.3. В случае невыполнения обеими сторонами условий Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.4. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Услугу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. Заказчик вправе отказаться от Договора и расторгать договор.

5.5. Заказчик, обнаружив дефекты в выполненных Услугах, вправе сообщить Исполнителя, а Исполнитель обязан устранить недостатки, дефекты, несоответствия, недоработки выполненных Услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

5.6. В случае отказа Исполнителя от исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5.5. настоящего Договора, Заказчик привлекает третьих лиц для оказания Услуг по устранению обнаруженных дефектов, а сумма, подлежащая оплате Заказчиком Исполнителю по настоящему Договору, подлежит уменьшению соразмерно стоимости Услуг привлечённых Заказчиком третьих лиц.

6. Передача результатов выполненных работ

6.1. Передача результатов выполненных Услуг от Исполнителя Заказчику оформляется АБР подписываемым обеими сторонами.

6.2. Заказчик производит проверку качества и объема выполнения Услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления АВР Исполнителем, и подписывает АВР в случае отсутствия/не выявления дефектов, недостатков, несоответствий, недоработок

6.3. Заказчик обязан с участием Исполнителя принять выполненную Услугу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

6.4. Заказчик, обнаруживший после приемки Услуги отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в течение срока исковой давности.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий договора. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае не достижения взаимного согласия сторон, споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Конфиденциальность

8.1. Если любая из сторон благодаря исполнению своего обязательства по договору, получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна. Сторона получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, такие как пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего Договора.

9.2. В случае если одна из Сторон окажется полностью или частично неспособной выполнить свои обязательства по настоящему Договору по причине Форс-мажорных обстоятельств, она должна письменно поставить в известность другую Сторону (не позднее 5 рабочих дней) о причинах и потребностях произошедшего, включая прогноз длительности влияния таких обстоятельств на выполнение своих обязательств.

10. Прочие условия

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2025 г. или до полного исполнения сторонами условий договора.

1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Заказчик:	Исполнитель:
Заказчик: ТОО "Urker" Юридический адрес: Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, село Карнак, улица Туркестан, строение 138, почтовый индекс 160403 БИН 200540008480 Тел: 8 771 315 15 18 Директор	ИП «АСАНОВ САБИТ СЕРАЛИЕВИЧ» Казахстан, Шаульдер, УЛИЦА АБЖАПАР ЖЫЛКЫШИЕВ, дом 8А тел: +7(778) 311-87-40 БИН 870416302117 KZ52722S000033325002 CASPKZKA АО "KASPI BANK" Кбе 19 руководитель
 Д. Абдалиев	 С. Асанов

Приложения №1
к договору
от «13» ноябрь 2025 г

№ п/п	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Единица измерения	Количество	Сумма
1	Аудит пожарный безопасности	услуга	1	150 000 тг
				150 000 тг

«Úrker»
МЕКТЕБІ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ



10
ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ШКОЛА
«Úrker»

160403, Кентау к., Қарнак с/м., Шекербұлақ телімі 001орам, Д.2627, 7760009699
E-mail: Urker23school@bk.ru

БҰЙРЫҚ

№ 9

«01» ақпан 2024ж

Жұмысқа қабылдау туралы

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 34 бабына сәйкес
БҰЙЫРАМЫН:

1. 2024 жылдың ақпан айының 01 жұлдызынан бастап Абдалиев Дастон Мураджанович «Úrker» мектебі ЖШС-не директор лауазымына тағайындалсын.
2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

НЕГІЗДЕМЕ: Жеке өтініші.

Құрылтайшы



Х. Мустапаев



Түркістан облысы, Кентау қаласы, Қарнак ауылы, көшесі Түркістан, құрылыс 138, пошта индексі 160403
E-mail: urkerschool@mail.ru

Б Ұ Й Р Ы Қ

№ 22 /

«29» тамыз 2025 ж

Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 23-бабының 1-тармағының 2,3-тармақшаларына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

Ерікті өрт жасақшылары туралы

1. 2025-2026 оқу жылында мектепте төмендегі құрамда ерікті өрт жасақшыларының міндеті бекітілген.
1. Өрт болған жағдайда 101 сымтетігіне хабарласу ерікті өрт жасақшыларын ұйымдастыру –Э.Мусабековке жүктелсін.
2. Мектеп ауласына кіру үшін қақпасын ашу төмендегі күзетшілерге – Р.Султановқа, күндіз шаруашылық ісі жөніндегі директор орынбасары –Э. Мусабековке жүктелсін.
3. Э.Мусабеков, С.Рашидов, С.Диметова, ерікті жасақшыларға ғимарат ішіндегі жиһаздарды шығару жұмыстары жүктелсін.
4. Өрт сөндіру автокөлігіне ІІІ га жол көрсету Я.Ибрагимовқа жүктелсін.
5. Адамдарды эвакуация жасауға жол көрсету С.Камаловқа жүктелсін.
6. Осы бұйрықтың орындалуын өрт қауіпсіздігіне жауапты директордың шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары Э. Мусабековке жүктелсін.

Мектеп директоры :



Д. Абдалиев

Индивидуальной предприниматель
«АСАНОВ САБИТ СЕРАЛИЕВИЧ»

Жеке кәсіпкер

Қазақстан, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы, Абжапар Жылқышиев көшесі, 8А БИН/ИИН 870416302117 БИК CASPKZKA ИИК
KZ52722S000033325002 АО "KASPI BANK"

Қазақстан, Шаульдер, УЛИЦА АБЖАПАР ЖЫЛҚЫШИЕВ, дом 8А БИН 870416302117 KZ52722S000033325002 CASPKZKA
АО "KASPI BANK"

Протокол №1/26

от 13.11.2025г.

заседания квалификационной комиссии
по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума

Индивидуальной предприниматель «АСАНОВ САБИТ СЕРАЛИЕВИЧ»
В соответствии с приказом (распоряжением) №0001-1 от "08" января 2025 г.
квалификационная комиссия в составе:

председатель Индивидуальной предприниматель «АСАНОВ САБИТ СЕРАЛИЕВИЧ»
С. Асанов

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

Члены:

2. преподаватель по линии ПБ Сейтмурат Куаныш
"13" ноября 2025 г. приняла экзамен по пожарной безопасности в объеме пожарно-
технического минимума и установила следующие результаты:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) обучающего	Должность	Организация	Причина обучения	Отметка о проверке знаний (прошел, не прошел)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Д.М. Абдалиев	Директор	ТОО «Ürker»	Очередная	прошел	
2.	Э. Мусабеков	По техника безопасности	ТОО «Ürker»	Очередная	прошел	

Председатель комиссии:

Асанов.С. С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись)

Члены комиссии:

Куаныш.С.

М.П.

"13" ноябрь 2025 года

**Мекеме аумағының
өртке қарсы режимді қамтитын
өрт қауіпсіздігі шаралары туралы
нұсқаулықты бекіту туралы**

13.11.2025 жыл

**Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы
21 ақпандағы № 55 бұйрығы сәйкес бекітемін.**

1. Өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулық осы Қағидалардың талаптары негізінде, ғимараттардың, құрылыстардың, технологиялық процестердің, технологиялық және өндірістік жабдықтың өрт қауіптілігі ерекшелігін негізге ала отырып әзірленуі тиіс.

2. Өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтарда мынадай мәселелерді көрсету қажет:

1) аумақтарды, ғимараттарды, құрылыстар мен үй-жайларды, оның ішінде эвакуациялау жолдарын күтіп ұстау;

2) жабдықты пайдалану және өрт қауіпті жұмыстарды жүргізу кезінде технологиялық процестердің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

3) жарылыс-өрт қауіпті және өрт қауіпті заттар мен материалдарды сақтау және тасымалдау;

4) жұмыс аяқталғаннан кейін үй-жайларды қарап тексеру және жабу;

5) темекі шегу, ашық отты қолдану және от және өзге де өрт қауіпті жұмыстарды жүргізу үшін орындарды орналастыру;

6) жанғыш заттар мен материалдарды жинау, сақтау және жою, арнайы киім-кешекті ұстау және сақтау;

7) үй-жайларда бір мезгілде болатын шикізат, жартылай фабрикаттардың және дайын өнімнің рұқсат етілген мөлшері;

8) ауытқуы өрттің немесе жарылыстың шығуына әкелуі мүмкін бақылау-өлшеу аспаптарының шекті көрсеткіштері (манометрлер, термометрлер).

Өрт кезінде персоналдың іс-әрекеттері, оның ішінде:

1) өртке қарсы қызмет бөлімшелерін шақыру;

2) технологиялық құрал-жабдықты авариялық тоқтату;

3) желдеткіш пен электр жабдықтарын ажырату;

4) өрт сөндіру құралдары мен өрт автоматикасын пайдалану;

5) адамдарды, жанғыш заттар мен материалдық құндылықтарды эвакуациялау;

6) кәсіпорынның барлық үй-жайларын қарап тексеру және жарылыс-өрт қауіпсіз күйіне келтіру.

«Urker»

ЖШС директоры



Д. Абдалиев



УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОО «Urker»

Д. М. Абдалиев

«13» ноябрь 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
(наименование учреждение)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основе «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.

1.2. Все работающие в Здание (независимо от занимаемой должности и характера выполняемой работы) обязаны четко знать и строго выполнять установленные в настоящей Инструкции правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к взрыву или пожару.

1.3. Руководитель обязан:

- организовать изучение и обеспечить выполнение настоящей Инструкции всеми работниками школы;
- установить на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях строгий противопожарный режим. Обеспечить соблюдение его всеми руководителями структурных подразделений, медицинским и обслуживающим персоналом, инженерно-техническими работниками, служащими, учащимися, рабочими, Частное дашкольное учреждение;
- ежегодно разрабатывать конкретные планы практических мероприятий по совершенствованию уровня противопожарной защиты Частное дашкольное учреждение. Включать в планы экономического и социального развития противопожарные мероприятия;
- организовать разработку памяток для работников и посетителей и инструкций по пожарной безопасности, исходя из особенностей пожарной опасности отдельных помещений и участков, не допуская при этом снижения требований безопасности, установленных настоящей Инструкцией;
- назначить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность по каждому участку территории, зданию, сооружению, помещению, инженерной сети, установке и т.п.;
- организовать и утвердить приказами составы добровольной пожарной дружины и пожарно-технической комиссии, обеспечить их работу в соответствии с действующими положениями;
- обеспечить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в Частное дашкольное учреждение. Регулярно (но не реже одного раза в месяц) проверять качество несения дежурства работниками сторожевой охраны и

ответственными дежурными из числа обслуживающего персонала, а также знание ими своих действий на случай пожара или иных чрезвычайных ситуаций. Обеспечить дежурных ручными электрическими фонарями;

- установить порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, место проведения инструктажа и занятий. Определить перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение данной работы, а также порядок учета лиц, прошедших противопожарный инструктаж и обучение по программам пожарно-технического минимума;

- определить перечень должностей и структурных подразделений, работники которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума;

- обеспечить разработку (корректировку) планов эвакуации людей и материальных ценностей на случай пожара и инструкций к этим планам, проводить не реже одного раза в год практические занятия по их отработке;

- каждое здание, помещение, участок территории школа обеспечить необходимыми средствами пожаротушения, связи и сигнализации, наглядной агитацией, знаками безопасности, системами оповещения людей на случай пожара и содержание их в постоянном исправном состоянии;

- обеспечить своевременное эксплуатационно-техническое обслуживание систем противопожарной защиты в сроки и объемах, предусмотренных инструкциями предприятий-изготовителей и действующими нормативными документами;

- приказом по учреждению определить порядок проведения огневых, огнеопасных и строительно-монтажных работ;

- обеспечить своевременное выполнение противопожарных мероприятий, предлагаемых органами государственного пожарного надзора.

1.4. Ответственность за пожарную безопасность установок, складов, мастерских, участков, гаражей, прачечных, котельных, инженерных сетей и других структурных подразделений несут руководители этих подразделений.

1.5. Руководители структурных подразделений обязаны:

- обеспечить на вверенных участках строгое выполнение работающими, пациентами и посетителями настоящей Инструкции;

- своевременно выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на закрепленном участке;

- следить за состоянием путей эвакуации, правильностью эксплуатации электроустановок, сетей, агрегатов и другого оборудования; обеспечить свободный доступ к ним;

- знать правила содержания и применения имеющихся на закрепленном участке средств пожаротушения, сигнализации и связи, следить за их постоянной готовностью к действию;

- производить проверку противопожарного состояния помещений перед их закрытием и принимать меры к устранению выявленных недостатков, отражая результаты проверки в журнале; следить за тем, чтобы после окончания работы

проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологического регламента должны функционировать круглосуточно;

- разрабатывать для рабочих и посетителей памятки по пожарной безопасности и знакомить их с ними;

- не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж или показавших неудовлетворительные знания, а также не получивших зачет по безопасным методам работы;

- проводить первичные, повторные и внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с персоналом;

- участвовать в разработке планов эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара и в проведении (не реже одного раза в год) их практической отработки.

1.6. Руководитель ежедневно назначает дежурного по учреждению, который обязан:

- контролировать соблюдение правил пожарной безопасности, а также знать количество находящихся в птице фабрике людей (посетителей и т.д.), порядок вызова пожарной охраны, эвакуации людей и материальных ценностей, места расположения первичных средств пожаротушения (огнетушителей, внутренних пожарных кранов, пожарных щитов и т.д.), средств связи и сигнализации (телефонов, радиостанций, кнопочных пожарных извещателей) и порядок пользования ими;

- периодически проверять несение службы дежурным персоналом и соблюдение им противопожарного режима, делать записи в рабочем журнале обо всех замечаниях и отдельных указаниях;

- проверять исправность средств пожаротушения и их укомплектованность, работоспособность средств связи и пожарной сигнализации, состояние путей эвакуации, въездов и дорог на территории птицефабрики;

- принимать меры к отключению при необходимости установок, приборов и другого оборудования в случае обнаружения несоответствия проводимых работ требованиям технологических регламентов или неполадок, которые могут привести к взрыву или пожару;

- сообщать ежесуточно в пожарную охрану о количестве остающихся на ночь рабочих и посетителей в помещениях с круглосуточным их пребыванием;

- в случае пожара или загорания вызвать пожарную охрану, принять меры к обеспечению безопасности людей, сообщить руководителю школы и организовать тушение пожара силами дежурной смены;

- докладывать руководству о всех выявленных нарушениях правил пожарной безопасности и принятых мерах по их устранению за время своего дежурства.

1.7. Обязанности инженера (старшего инженера) по пожарной безопасности, который подчиняется непосредственно руководителю Частного дошкольного учреждения:

II. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

2.1. При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника учреждения является спасение жизни людей.

2.2. Руководитель частного дошкольного учреждения, а также обслуживающий персонал в случае возникновения пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов и т.п.) должны:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, четко назвав адрес школы, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь имеется в виду, какая угроза создается людям), а также сообщить свою должность и фамилию, номер телефона;

- дать сигнал тревоги местной добровольной пожарной дружине, сообщить дежурному по учреждению или руководителю (в рабочее время);

- принять немедленные меры по организации эвакуации людей. Эвакуацию людей начинать из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися средствами пожаротушения;

- для встречи прибывшей пожарной части (добровольной пожарной дружины) необходимо из персонала школы выделить лицо, которое должно четко проинформировать начальника пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди;

- на случай отключения электроэнергии требуется иметь электрические фонари в количестве, необходимом для дежурного персонала.

(В детских оздоровительных школах:

2.3. В здании должно быть организовано дежурство в ночное время. Дежурный персонал обязан инструктироваться перед заступлением на дежурство о мерах пожарной безопасности и обеспечиваться исправными ручными электрофонарями и мегафонами.)

2.4. Территория здания в ночное время должна периодически (не менее 1 раза в 2 часа) осматриваться дежурным персоналом.

В летний пожароопасный период приказом руководителя школы должно устанавливаться усиленное дежурство, в т.ч.

(меры усиления)

2.5. При возникновении пожара обслуживающий персонал или дежурный обязан сообщить руководителю тушения пожара о наличии и местах хранения ядовитых и взрывчатых веществ, а также установок, не подлежащих отключению по специальным требованиям, для чего должен иметь списки с указанием количества этих веществ и числа установок для каждого помещения.

2.6. До начала тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей, а также разбивания стекол. Покидая помещение или здание, необходимо закрыть за собой все двери и окна, так как приток свежего воздуха способствует быстрому распространению огня.

2.7. В зданиях, оборудованных системами противодымной защиты, при

傷

– необходимо немедленно отключать электро- и газоснабжение, за исключением аварийного.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для служебного расследования произошедшего пожара (загорания) должна быть назначена комиссия с участием в ней представителя органа государственного пожарного надзора для установления обстоятельств, причины пожара, виновных лиц, условий, способствовавших его возникновению и разработки профилактических мероприятий. По результатам расследования составляется акт и при необходимости издаются соответствующие приказы.

Инженер (старший инженер)
по пожарной безопасности Мусабеков Э. Мусабоевич

Ознакомлены:

Охрана Судяков.Р «__» ____ Г.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Пред. физкультурно Ибрагимов Д «__» _____ Г.

Организатор: С. Рашидов «__» ____ Г.

Подготовлено ИЦ АСАНОВ САБИТ СЕРАЛИЕВИЧ

«13» 11 АСАНОВ 25 Г.

М.П



ТОО «Úker»

адрес: Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, село Карнак, улица Туркестан, строение 138,
почтовый индекс 160403

ЖУРНАЛ

учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности

начат «13» ноябрь 2025 г.

АКТ
проверки работоспособности пожарной сигнализации

13.11.2025 год

с. Карнак

Комиссия в составе:

Заказчик: ТОО «Urker»

Исполнитель: ИП «АСАНОВ САБИТ СЕРАЛИЕВИЧ»

Составила настоящий акт в том, что системы пожарной сигнализации в здании с находятся в рабочем состоянии.

Проведено следующие виды работы услуги:

- Визуальный осмотр на выявление дефектов;
- Осмотр и проверка центрального пульта пожарной сигнализации;
- Проверка извещателей и имитация пожара;
- Проверка основного и аварийного электропитания;
- Проверка программного обеспечения;
- Очистка датчиков от пыли и загрязнений;


Работа по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и оповещения проводиться ИП АСАНОВ САБИТ СЕРАЛИЕВИЧ.

Комиссия:

ТОО «Urker»



ИП «АСАНОВ САБИТ СЕРАЛИЕВИЧ»





УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОО «Urker»

Д. М. Абдалиев

«13» ноябрь 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Примечание: 1 вариант - указаны сроки технического обслуживания для объектов с массовым пребыванием людей.

Перечень работ	Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта	Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору 1 вариант	Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору 2 вариант
Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.	ежедневно	ежемесячно	ежеквартально
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	ежедневно	ежемесячно	ежеквартально
Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный	еженедельно	ежемесячно	ежеквартально
Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.)	еженедельно	ежемесячно	ежеквартально
Профилактические работы	еженедельно	ежемесячно	ежеквартально
Проверка работоспособности системы	ежемесячно	ежемесячно	ежеквартально
Метрологическая проверка КИП	ежегодно	ежегодно	ежегодно
Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	ежегодно	ежегодно	ежегодно
Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	1 раз в 3 года	1 раз в 3 года	1 раз в 3 года

Исполнитель:
ИП АСАНОВ САБИТ СЕРАЛИЕВИЧ

" 13 "ноябрь 2025 г.

(подпись, Ф.И.О.)

